

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Τεχνολόγος Μηχανικός
Πολιτικών Έργων Υποδομής
Email: giobad@1157.syzefxis.gov.gr
Τηλ: 2371350161

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 13/02/2026

ΠΡΟΣ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Χ.

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΕΤ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΠΑΝΙΟΥ ΜΕ
ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ ΝΙΠΤΗΡΑ ΚΑΙ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι προδιαγραφές που θα πρέπει να τηρηθούν αυστηρά είναι οι παρακάτω :

Το έπιπλο μπάνιου θα πρέπει να είναι σετ με ντουλάπι αποθηκευτικού χώρου που τοποθετείται πάνω από τον νιπτήρα, με καθρέπτη, με φωτιστικό, με αναμεικτική μπαταρία και το απαραίτητο σύστημα αποχέτευσης του νιπτήρα με σιφωνισμό.

Το έπιπλο μπάνιου με νιπτήρα θα είναι με ποδαρικά κατάλληλα για χώρους με πολλή υγρασία, για έδραση του στο δάπεδό. Να είναι κατασκευασμένο από MDF λακαριστό σε λευκή απόχρωση με γυαλιστερό φινίρισμα. Θα διαθέτει 1 ντουλάπι με 2 πόρτες ανοιγόμενες με επιβραδυνόμενο κλείσιμο, θα είναι κατασκευασμένο από MDF λακαριστό σε λευκή απόχρωση με γυαλιστερό φινίρισμα. Θα φέρει επικαθήμενο νιπτήρα από πορσελάνη, με υπερχειλίση εσωτερική του σώματος του νιπτήρα, σε λευκή απόχρωση, καθαρού μήκους γούρνας τουλάχιστον 45cm και το βάθος τουλάχιστον 30εκ. Το έπιπλο του νιπτήρα να έχει διαστάσεις μήκος 80εκ. , πλάτος περίπου 55εκ. και το ύψος να είναι περίπου 80εκ. με 85εκ. από το δάπεδο.

Στο πάνω μέρος του επίπλου να υπάρχει ένας καθρέπτης μήκους τουλάχιστον 45cm με 1 ντουλάπι.

Η μπαταρία να είναι αναμεικτική επικαθήμενη μονής οπής, με φινίρισμα χρωμίου, με ύψος ροής πάνω από το σημείο έδρασης της στον νιπτήρα τουλάχιστον 15εκ., να είναι με ορειχάλκινο κορμό και πιστοποιημένη με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και να συνοδεύεται με βαλβίδα σιφωνιού τύπου pop-up(clic-clac).

Το φωτιστικό να είναι τύπου LED, ισχυος περίπου 12watts, ip44.

Το σύνολο των προϊόντων να φέρουν εγγύηση τουλάχιστον 2 έτη.

ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Πολ. Μηχ. ΤΕ.